

**3.10 Tabella 3.1 - Parametri  $h$  e  $\alpha$  impianti termoelettrici esistenti**

| Categoria k                           | Combustibile                                             | $h^*_{k,2005}$ | $\alpha_{k,2005}$ | $h^*_{k,2006}$ | $\alpha_{k,2006}$ | $h^*_{k,2007}$ | $\alpha_{k,2007}$ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Combustione interna                   | Gas naturale                                             | 3.100          | 577               | 3.000          | 577               | 3.000          | 577               |
| Combustione interna                   | Gas derivati                                             | 3.100          | 2.490             | 3.000          | 2.490             | 3.000          | 2.490             |
| Combustione interna                   | Prodotti petroliferi                                     | 3.100          | 812               | 3.000          | 812               | 3.000          | 812               |
| Combustione interna                   | Altri comb. solidi                                       | 3.100          | 1.115             | 3.000          | 1.115             | 3.000          | 1.115             |
| Combustione interna                   | Altri comb. gassosi                                      | 3.100          | 913               | 3.000          | 913               | 3.000          | 913               |
| Turbine a gas <sup>5</sup>            | Gas naturale                                             | 50             | 579               | 50             | 579               | 50             | 579               |
| Turbine a gas                         | Gas derivati                                             | 6.800          | 4.801             | 6.800          | 4.801             | 6.800          | 4.801             |
| Turbine a gas                         | Prodotti petroliferi                                     | 50             | 952               | 50             | 952               | 50             | 952               |
| Turbine a gas                         | Altri comb. gassosi                                      | 50             | 555               | 50             | 555               | 50             | 555               |
| A vapore a condensazione              | Solidi                                                   | 6.900          | 913               | 6.900          | 913               | 6.900          | 913               |
| A vapore a condensazione              | Gas naturale                                             | 700            | 466               | 300            | 466               | 300            | 466               |
| A vapore a condensazione              | Gas derivati                                             | 6.800          | 2.380             | 6.800          | 2.380             | 6.800          | 2.380             |
| A vapore a condensazione <sup>6</sup> | Prodotti petroliferi                                     | 1.800          | 726               | 900            | 726               | 900            | 726               |
| A vapore a condensazione              | Altri comb. solidi                                       | 6.000          | 1.577             | 5.500          | 1.577             | 5.500          | 1.577             |
| A vapore a condensazione              | Altri comb. gassosi                                      | 6.000          | 885               | 5.500          | 885               | 5.000          | 885               |
| A vapore a contropressione            | Solidi                                                   | 3.500          | 913               | 3.500          | 913               | 3.000          | 913               |
| A vapore a contropressione            | Gas naturale                                             | 3.500          | 466               | 3.500          | 466               | 3.000          | 466               |
| A vapore a contropressione            | Gas derivati                                             |                | 2.380             |                | 2.380             |                | 2.380             |
| A vapore a contropressione            | Prodotti petroliferi                                     | 3.500          | 726               | 3.500          | 726               | 3.000          | 726               |
| A vapore a contropressione            | Altri comb. solidi                                       |                | 1.577             |                | 1.577             |                | 1.577             |
| A vapore a contropressione            | Altri comb. gassosi                                      | 6.000          | 780               | 6.000          | 780               | 6.000          | 780               |
| A vapore integrati con turbogas       | Gas naturale                                             | 1.200          | 475               | 500            | 475               | 500            | 475               |
| A vapore integrati con turbogas       | Prodotti petroliferi                                     | 2.900          | 808               | 400            | 808               | 400            | 808               |
| Ciclo combinato                       | Gas naturale                                             | 6.600          | 396               | 5.900          | 396               | 5.500          | 396               |
| Ciclo combinato                       | Prodotti petroliferi                                     | 5.800          | 593               | 4.700          | 593               | 4.700          | 593               |
| Ciclo combinato                       | Gas derivati                                             | 6.800          | 2.148             | 6.800          | 2.148             | 6.800          | 2.148             |
| Ciclo combinato                       | Gas proveniente da gassificazione di idrocarburi pesanti | 6.000          | 1.000             | 6.000          | 1.000             | 6.000          | 1.000             |

<sup>5</sup> Il valore per particolari situazioni di rete può variare tra 250 e 700 ore<sup>6</sup> Il valore per particolari situazioni di rete può essere raddoppiato