

Tabella 3.2 - Parametri h e α impianti termoelettrici nuovi entranti

Categoria k	Combustibile	$h^*_{k,2005}$	$\alpha_{k,2005}$	$h^*_{k,2006}$	$\alpha_{k,2006}$	$h^*_{k,2007}$	$\alpha_{k,2007}$
Cicli combinati non cogenerativi	Gas naturale	6.600	368	5.900	368	5.500	368
Cicli combinati cogenerativi ⁷	Gas naturale	6.600	368	6.600	368	6.600	368
Vapore a condensazione	Solidi	6.900	810	6.900	810	6.900	810
Impianti turbogas a ciclo aperto con un rendimento >35%	Gas naturale	2.500	577	2.500	577	2.500	577
Impianti turbogas a ciclo aperto con un rendimento >35%	Prodotti petroliferi	2.500	762	2.500	762	2.500	762

Parametro $\lambda = 350 \text{ kgCO}_2/\text{MWh}$

$\lambda = 0,097222 \text{ tCO}_2/\text{GJ}$

⁷ Il valore per gli impianti asserviti a reti di teleriscaldamento può variare tra 3000 e 3100 ore.